

AIVB	
Reçu 22 FEV. 2019	
Visa	Visa

AIVB Association Intercommunale du
Vallon de la Baumine
Monsieur Olivier METTRAUX
Grand Rue 8
1443 Champvent

Epalinges, le 20.02.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-2808

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIVB Association Intercommunale du Vallon de la Baumine
Prélèvement du : 04.02.2019
Date arrivée : 04.02.2019
Effectué par : Monsieur Julien DUCRY, Inspecteur cantonal des eaux
Remarque : Campagne d'analyses spécifiques

ÉCHANTILLON(S)

19-13219 Eau de boisson dans le réseau de distribution Conforme
4017 - Baulmes, 05 - Gare - Local Travys - robinet intérieur, Rue de la Gare 9, 1446 Baulmes

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-13219

Secteur : 4017 - Baulmes Prélèvement du : 04.02.2019
Lieu de prélèvement : 05 - Gare - Local Travys - robinet intérieur,
Rue de la Gare 9, 1446 Baulmes
Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses micropolluants (VD-PCAM-Micropol)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-E-708	Chlorate	<0.020	max. 0.200	
VD-MON-L-E-708	Bromate	<0.002	max. 0.010	
VD-MON-L-E-708	Perchlorate	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P.O. Jucop', is written below the printed name of the cantonal chemist.

Copie(s) à : Commune de Baulmes, Rue de l'Hôtel de Ville 9, Case postale 26, 1446 Baulmes