

Office de la consommation

Qualité et distribution de l'eau Chemin des Boveresses 155 CH - 1066 Epalinges





AIVB Association Intercommunale du Vallon de la Baumine Monsieur Olivier METTRAUX Grand Rue 8 1443 Champvent

Epalinges, le 15.07.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier: 19-VD-28092

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle :

Autocontrôle / Eau potable / AIVB Association Intercommunale du Vallon de la Baumine

Prélèvement du : Date arrivée :

08.07.19 09.07.2019

Effectué par :

Monsieur Joël DELACRETAZ

ÉCHANTILLON(S)

19-84000	Eau de fontaine publique Eau de boisson dans le réseau de distribution F - Fontaines de l'AIVB, B-F03 - Fontaine Russelet - Jet continu, Rue du Russelet 9, 1446	Conforme
19-84001	Baulmes Eau de boisson dans le réseau de distribution 4017 - Baulmes, B-07 - Dépôt Bollini, Chemin en Blanchet 1, 1446 Baulmes	Conforme
19-84002	Eau de boisson dans le réseau de distribution 4017 - Baulmes, B-03.02 - Robinet, Chemin du Contornet, 1446 Baulmes	Conforme
19-84004	Eau de fontaine publique Eau de boisson dans le réseau de distribution	Conforme
19-84007	F - Fontaines de l'AIVB, Champ-F02 - Fontaine, Chemin des Combes, 1443 Champvent Eau de fontaine publique Eau de boisson dans le réseau de distribution F - Fontaines de l'AIVB, Champ-F01 - Fontaine, Chemin du Château 1, 1443 Champvent	Conforme
19-84008	Eau de fontaine publique Eau de boisson dans le réseau de distribution F - Fontaines de l'AIVB, Champ-F03 - Fontaine, Chemin du Chateau 1, 1443 Champvent	Conforme
19-84011	Eau de fontaine publique Eau de boisson dans le réseau de distribution F - Fontaines de l'AIVB, Pe-F1 - Fontaine, Route d'Essert 10, 1443 Villars-sous-Champvent	Conforme
19-84012	Eau de fontaine publique Eau de boisson dans le réseau de distribution F - Fontaines de l'AIVB, V-F03 - Fontaine, Chemin de la Grande Salle, 1445 Vuiteboeuf	Conforme
19-84013	Eau de fontaine publique Eau de boisson dans le réseau de distribution F - Fontaines de l'AIVB, V-F06 - Fontaine, Route de Vugelles 11, 1445 Vuiteboeuf	Conforme

N° de dossier : 19-VD-28092 V 1

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon: 19-84000

Secteur:

F - Fontaines de l'AIVB

Lieu de prélèvement :

B-F03 - Fontaine Russelet - Jet continu, Rue

Dénomination spécifique :

du Russelet 9, 1446 Baulmes

Eau de fontaine publique

Désignation:

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N° Paramètre		Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	12 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 mI	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon: 19-84001

Secteur:

4017 - Baulmes

Lieu de prélèvement :

B-07 - Dépôt Bollini, Chemin en Blanchet 1,

1446 Baulmes

Dénomination spécifique :

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	135 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon: 19-84002

Secteur:

4017 - Baulmes

Lieu de prélèvement :

B-03.02 - Robinet, Chemin du Contornet,

1446 Baulmes

Dénomination spécifique :

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	105 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° de dossier: 19-VD-28092 V 1

N° d'échantillon: 19-84004

Secteur:

F - Fontaines de l'AIVB

Lieu de prélèvement :

Champ-F02 - Fontaine, Chemin des

Dénomination spécifique :

Combes, 1443 Champvent Eau de fontaine publique

Désignation :

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	5 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon: 19-84007

Secteur:

F - Fontaines de l'AIVB

Lieu de prélèvement :

Champ-F01 - Fontaine, Chemin du Château

1, 1443 Champvent

Dénomination spécifique :

Eau de fontaine publique

Désignation:

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	7 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon: 19-84008

Secteur:

F - Fontaines de l'AIVB

Lieu de prélèvement :

Champ-F03 - Fontaine, Sur la Ville 1, 1443

Champvent

Dénomination spécifique :

Eau de fontaine publique

Désignation:

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	3 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° de dossier : 19-VD-28092 V 1

N° d'échantillon: 19-84011

Secteur:

F - Fontaines de l'AIVB

Lieu de prélèvement :

Pe-F1 - Fontaine, Route d'Essert 10, 1443

Villars-sous-Champvent

Dénomination spécifique :

Eau de fontaine publique

Désignation:

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	1 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon: 19-84012

Secteur:

F - Fontaines de l'AIVB

Lieu de prélèvement :

V-F03 - Fontaine, Chemin de la Grande

Salle, 1445 Vuiteboeuf

Dénomination spécifique : Désignation :

Eau de fontaine publique

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	1 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon: 19-84013

Secteur:

F - Fontaines de l'AIVB

Lieu de prélèvement :

V-F06 - Fontaine, Route de Vugelles 11,

1445 Vuiteboeuf

Dénomination spécifique :

Eau de fontaine publique

Désignation :

Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation	
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	5 UFC/ml	max. 300 UFC/ml		
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml		
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° de dossier : 19-VD-28092 V 1

ÉMOLUMENTS

Émoluments: 901.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

Copie(s) à :

Commune de Vuiteboeuf, Route de Sainte-Croix 1, 1445 Vuiteboeuf

Commune de Champvent, Grand Rue 8, 1443 Champvent

Commune de Baulmes, Rue de l'Hôtel de Ville 9, Case postale 26, 1446 Baulmes