



Association Intercommunale
du Vallon de la Baumine

Au Conseil intercommunal

Baulmes, le 10 avril 2025

Rapport de gestion 2024

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes, l'AIVB a le plaisir de vous présenter son rapport de gestion de l'année 2024.

Bureau du Comité Directeur

METTRAUX	Olivier	Président	Baulmes
FRIES	Daniel	Vice-Président	Vuiteboeuf
SCHLAEFLI	Jacky	Membre	Champvent
CLEMENT	Florence	Secrétaire	Champvent

Bureau du Conseil Intercommunal

WAGNIERES	Gaëtan	Président	Vuiteboeuf
PONCET	Olivier	Vice-Président	Champvent
DECRAUSAZ	Aurélien	Scrutateur	Champvent
ROY	Justin	Scrutateur	Vuiteboeuf
CLEMENT	Florence	Secrétaire	Champvent

Membres du Conseil Intercommunal

LACROIX	Thierry	Municipal	Baulmes
CLOT	Eric	Municipal	Baulmes
GUIGNARD	Thierry		Baulmes
HALDIMANN	Philippe		Baulmes
PONCET	Olivier	Syndic	Champvent
URFER	Cyril	Municipal	Champvent
PERRET	Nicolas		Champvent
DECRAUSAZ	Aurélien		Champvent
WAGNIERES	Gaëtan	Syndic	Vuiteboeuf
SANTSCHY	Gérald	Municipal	Vuiteboeuf
ROY	Justin		Vuiteboeuf
MARTINET	Philippe		Vuiteboeuf

Commission de Gestion

GUIGNARD	Thierry	Baulmes
URFER	Cyril	Champvent
SANTSCHY	Gérald	Vuiteboeuf

Membres suppléants du Conseil Intercommunal
--

MOLNAR	Louis	Municipal	Baulmes
GIANNINI	Domenico		Baulmes
PINARD	Eliane	Municipale	Champvent
GERBEX	Julien		Champvent
DEGIEZ	Gaël	Municipal	Vuiteboeuf
FROIDEVAUX	Martin		Vuiteboeuf

Personnel et employés communaux
--

CONRAD	Jean-Michel	Fontainier	Baulmes
GUIGNARD	Eddy	Employé communal	Baulmes
MUHADZERI	Dafrim	Employé communal	Vuiteboeuf
GLAUSER	Antoine	Employé communal	Champvent
METTRAUX	Patrick	Contrôleur des bornes hydrantes	Baulmes
LEUENBERGER	Christian	Surveillant	Champvent

Séances du Comité de Direction (Codir)

Le Codir a siégé à 26 séances, généralement le mercredi de 18h00 à 20h00.

Séances du Conseil Intercommunal (Cointer)

Le Conseil Intercommunal a tenu 2 séances et 4 préavis.

Séance du 12 juin :

Le Conseil intercommunal de l'AIVB,

- Adopte l'article 1 du préavis n° 01/2024 portant sur les comptes de l'exercice 2023 avec un excédent de produits de CHF 320'546.06.
Préavis adopté à l'unanimité.
- Adopte l'article 2 du préavis n° 01/2024 portant sur les comptes de l'exercice 2023 en donnant décharge au comité de direction, à la boursière et à la commission de gestion.
Préavis adopté à l'unanimité.

Séance du 20 novembre :

- Approuve le préavis no 02/2024 portant sur le renouvellement de la conduite d'eau potable au croisement de la Grand Rue/Rue de la Charrière à Champvent pour un montant de CHF 90'000.- HT.
- Approuve le préavis no 03/2024 portant sur la demande de crédit complémentaire pour la partie sanitaire du renouvellement de la 2^e partie des compteurs sur la Commune de Vuiteboeuf pour un montant de CHF 10'000.- HT.
- Approuve le préavis no 04/2024 portant sur le Budget pour l'année 2025.

AdministrationMCH2

L'année de passage au nouveau programme comptable pour l'AIVB est en 2025.

Compteurs

- Remplacement de 6 compteurs défectueux
- Renouvellement de 65 compteurs à Vuiteboeuf et Peney

Défense incendie*Contrôle et maintenance des 131 bornes*

Le contrôle et la maintenance des bornes hydrantes impaires ont été effectué par la Maison Von Roll et les paires par Patrick Mettraux.

Autocontrôle de l'eau / Qualité de l'eau*Programme annuel des prélèvements effectué par Jean-Michel Conrad :*

26 février, 21 mai, 5 août et 2 décembre : conformes

Contrôles officiels :

29 avril, 15 mai, 17 juin et 10 octobre : conformes

Légionnelles :

26 février et 5 août : conformes

Travaux effectués sur le réseau

- Réparation et changement des BH : 1030, 3020 et 3011.
- Réparation d'une fuite sur la conduite à la Rue de l'Echat à Baulmes

Projets en cours / terminés / futurs

Sagenord

Depuis le jeudi 6 juin, l'AIVB livre de l'eau à Sagenord. Livraison d'env. 500 à 900 litres/minutes.

Aquapilet

Utilisation de la plateforme de supervision et de contrôle sur l'entier du réseau par le fontainier. Ce dernier renseigne le MAQ à chaque visite d'ouvrages.

Réservoir la Montagne – pompes inversées

Problèmes de fuites sur les 3 pompes inversées depuis leurs installations, dus à des fixations trop serrées ainsi que des mauvais alignements de conduites sur leurs raccords. Les fixations ont été modifiées. Les 3 pompes ont été révisées, remise en service en éliminant les défauts.

Réservoir Prés-Doux

Les travaux se sont bien déroulés. Il est en service et opérationnel depuis mi-février et donne entière satisfaction. Bouquet de chantier pour les entreprises a été organisé à fin juin et l'inauguration pour les habitants des 3 communes s'est déroulé le samedi 21 septembre en matinée.

Une clôture de protection a été installée sur le toit des cuves et des arbres de diverses essences ont été plantés en compensation des noyers arrachés.

Réservoir En Priole

La déviation du Réservoir a été faite en novembre. Ce qui a augmenté la pression d'env. 1.5 bar dû à la différence d'altitude avec le réservoir Prés-Doux.

Ce réservoir ne sera pas conservé, il sera détruit car il n'est pas adapté pour de l'irrigation.

Captage de la Baumine

Des travaux de mise en conformité ont été entrepris, soit l'installation d'un détecteur de turbidité, d'une vanne de décharge ainsi que l'installation de la télégestion.

Liaison Peney-Essert

La conduite est en service depuis mi-juin. 5 à 6 coupures d'eau pour le village d'Essert ont été nécessaires.

Nettoyage des cuves

Les deux grandes cuves du Réservoir La Montagne ainsi que la chambre de mise en charge et le bassin d'eaux brutes ont été nettoyés par le fontainier.

Zone de protection des sources du Puits Prés-Doux

Le dossier est toujours en cours chez MFR. Des mesures en hautes eaux vont être faites cet hiver et le dossier devrait être déposé au Canton au printemps/été prochain.

Nouvelles mesures sur BH : pression et débit

Par suite de travaux de redondance, l'ECA subventionne des nouvelles mesures de pression et débit sur les bornes hydrantes car le réseau a beaucoup changé depuis la création de l'Association.

Mise à jour de notre PDDE

Remettre à jour le plan et repenser le plan d'investissement des mesures à court, moyen et long terme.

Mise à jour de MAPNV

Mise à jour des plans de nos conduites, relever les vannes réseau pour garantir l'exactitude des informations sur la plateforme.

Mise en conformité du Réservoir Covatanne

Modifier la tuyauterie pour alimenter les cuves par en haut et les vider par en bas.

Mise en conformité des Sources Vévy/Invouette

Bouclage de Vuiteboeuf

Par manque de vannes réseaux, lors de travaux à Vuiteboeuf, l'AIVB doit fermer le village entier. Ce qui n'est pas pratique et ce qui impacte également l'entreprise Eisberg SA car son alimentation se fait depuis Vuiteboeuf. Un bouclage est donc nécessaire.

Liaison Champvent – St-Christophe – Method

Le nouveau propriétaire du Château de St-Christophe souhaiterait être raccordé au réseau de l'AIVB. Selon le PDDE, un projet de raccordement avec Method faisait partie des mesures à long terme. L'AIVB a relancé les discussions avec le Canton.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION DE L'AIVB

Le Président		La Secrétaire
 Olivier Mettraux		 Florence Clément

